



Konin, dn. 12-02-2020 r.

DZ.361-2/2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie w latach 2020 i 2021 wraz z dostawą materiałów i części zamiennych**

Działając na podstawie art.38 ust.2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) zamawiający informuje, że wpłynęły wnioski od Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi i dokonuje zmian treści SIWZ.

I. Wyjaśnienie treści SIWZ

Pytanie 1

Dotyczy IV Części SIWZ pkt 6 II 3 c – zdolność zawodowa Wykonawcy. W SIWZ brak jest jednoznacznych zapisów definiujących, czy Wykonawca składający oferty na dwie części Zamówienia musi posiadać np. 1 Kierownika remontu czy 2 kierowników remontu? Ta sama kwestia dotyczy pozostałych wymaganych przez Zamawiającego pracowników Wykonawcy. Innymi słowy, czy na spełnienie warunków udziału w postępowaniu w tej kwestii, Wykonawca może legitymować się posiadaniem tych samych osób zarówno w I jak i II cz. Zamówienia, czy musi wskazać oddzielnych pracowników ?

Odpowiedź:

Wykonawca składa ofertę dla każdej części osobno dlatego każda z części wymaga wskazania Kierownika oraz pozostałych pracowników wskazanych w SIWZ. Zamawiający nie wyklucza możliwości legitymowania się przez Wykonawcę posiadaniem tych samych osób zarówno w I jak i II czy III części Zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania na okoliczność spełniania powyższego warunku w zakresie części I, części II i części III tych samych osób posiadających wymagane uprawnienia.



Pytanie 2

Dotyczy IV Części SIWZ pkt 6 II 3 a – doświadczenie. Wykonawca wnosi o zmianę warunku udziału w postępowaniu z:

„Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje minimum jedną usługę polegającą na pracach remontowych w zakresie remontu urządzeń elektroenergetycznych wykonaną/wykonywaną dla sektora elektroenergetycznego...”

na:

„Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje minimum jedną usługę polegającą na pracach remontowych lub serwisowych w zakresie remontu urządzeń elektroenergetycznych wykonaną/wykonywaną dla sektora elektroenergetycznego lub innego, jeżeli wykonane/wykonywane prace były/są zbieżne z zakresem prac przedmiotowego zamówienia ...”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu poprzez dodanie zapisu „lub serwisowych”. Postępowanie dotyczy wykonania przeglądu, remontu okresowego i prac modernizacyjnych, a nie usług serwisowych. Zamawiający oczekuje wykazania doświadczenia we wskazanym zakresie.

ZTUOK jako producent energii elektrycznej i ciepła jest w tym zakresie przedsiębiorstwem elektroenergetycznym. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu „lub innego, jeżeli wykonane/wykonywane prace były/są zbieżne z zakresem prac przedmiotowego zamówienia ...”

Pytanie 3

Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy przed upływem terminu składania ofert i rozpoczęciem remontu bardziej szczegółowego zakresu czynności remontowych wynikających w czasie eksploatacji usterek oraz „Checklisty” prac naprawczych urządzeń stwierdzonych w czasie ich pracy ?

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu przekazuje listę prac wykonanych podczas remontu w roku 2018 oraz 2019, a także listę zaleceń przekazanych przez Wykonawców po remoncie w roku 2019. Zamawiający zwraca uwagę, że zakres prac objętych zamówieniem na lata 2020 i 2021 jest znacznie rozszerzony i wynika z wymagań związanych z pięcioletnim okresem eksploatacji i pracami modernizacyjnymi.

Pytanie 4

Czy Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może określić jaki zakres prac jest do wykonania w zakresie remontu wymurówki ?

Odpowiedź:

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu po przeprowadzeniu przeglądu oraz na podstawie zaleceń podanych w odpowiedzi na Pytanie 3, określi zakres niezbędnych prac. Zaproponowany zakres wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Pytanie 5

Czy Zamawiający ma preferencje odnośnie wskazanej firmy wykonującej remont wymurówki?

Odpowiedź:

Nie. Wykonawca może wykonać określony zakres prac przy udziale zgłoszonego Zamawiającemu podwykonawcy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo wykonywanych przez podwykonawcę części zamówienia (SIWZ – część II pkt 4.17)

Pytanie 6

Czy przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może udostępnić Wykonawcy listę urządzeń które przeszły remont w ostatnim 24 miesięcznym okresie czasu ?

Odpowiedź:

Patrz: odpowiedź na Pytanie 3.

Pytanie 7

Czy przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może określić listę armatury która jest przewidziana do remontu, a która jest do wymiany ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa zakresu prac dotyczących wymiany armatury. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu po przeprowadzeniu przeglądu oraz na podstawie zaleceń podanych w odpowiedzi na Pytanie 3, określi zakres niezbędnych prac. Zaproponowany zakres wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Zamawiający załącza również „Wykaz części zamiennych i szybkozużywających się” przekazany przez Konsorcjum po zakończeniu budowy ZTUOK. Wykaz ma charakter informacyjny i nie jest równoznaczny z częściami zgromadzonymi w magazynie Zamawiającego.

Dokumentacja dostępna pod adresem:

<https://drive.google.com/open?id=1GqOyo-QKQ3WLj1RSQ17YtHmZO7-LbolQ>

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę armatury innych producentów niż tych, których armatura jest zastosowana w ZTUOK Konin ? W wielu przypadkach armatura nie ma zamienników, a dostawy mogą być realizowane w terminie do 6 miesięcy od momentu złożenia zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wskazuje producentów armatury. Pozostawia to decyzji Wykonawcy, który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie napraw i remontu.

Pytanie 9

Czy podczas remontu systemów detekcji przewidziana jest do wykonania przez Wykonawcę legalizacja systemu detekcji ?

Odpowiedź:

Tak. Przeglądu należy dokonać zgodnie z przekazaną Wykonawcy DTR oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 10

W jakim zakresie jest przewidziany remont systemu strzepywania popiołu- czy tylko urządzeń bijakowych czy także elementów na węzownicach i kalibrację odległości bijaków od węzownic łącznie z ingerencją w konstrukcję węzownic ?

Odpowiedź:

Patrz: odpowiedź na Pytanie 4.

Pytanie 11

Chłodnia wentylatorowa zgodnie z SIWZ wymaga wymiany łożysk zarówno na wentylatorach jaki i na silnikach. Czy to dotyczy wszystkich napędów ?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z zaleceniami wskazanymi w DTR urządzeń.

Pytanie 12

Połączenie pomiędzy wentylatorem, a silnikiem jest zrealizowane przy pomocy pasów klinowych. Czy te pasy również przewidziane są do wymiany podczas remontu?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z zaleceniami wskazanymi w DTR urządzeń i uzgodnieniem z Zamawiającym.

Pytanie 13

W SIWZ nie są określone zakresy prac izolacyjnych. Jaki szacunkowo zakres tych prac przewiduje Zamawiający ?

Odpowiedź:

Po dokonaniu przeglądu i stwierdzeniu rodzaju i zakresu prac remontowych, naprawczych i modernizacyjnych Wykonawca wyłoniony w postępowaniu określi obszary i rozmiary prac izolacyjnych, gwarantujące prawidłowe zabezpieczenie izolacyjne instalacji.

Pytanie 14

Układ AKPiA jest powiązany z systemem DSC. Czy ewentualna korekta systemu wynikająca z wymiany części jest po stronie Wykonawcy ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że korekta systemu DCS związana z wprowadzonymi w czasie realizacji prac zmianami AKPiA leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 15

SIWZ nie określa pomieszczeń socjalnych dla osób wykonujących remont na terenie ZUOK Konin. Prosimy o określenie, jakie Zamawiający przewidział rozwiązanie szatni, toalet, pomieszczeń biurowych i opłaty z tym związane?

Odpowiedź:

Zamawiający określił warunki w projekcie umowy - § 2 ust.2 pkt 2.

Pytanie 16

Zgodnie z dokumentacją należy wykonać przegląd i ewentualny remont ciągników. Czy zakres prac przewiduje także wykonanie odbiorów przez UDT.

Odpowiedź:

Tak. Przeglądu należy dokonać zgodnie z przekazaną Wykonawcy DTR oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 17

MICC system jest dostarczony przez MARTIN GmbH. Czy nadal podlega pod tą firmę?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dotychczas serwisowaniem MICC w ramach gwarancji zajmowała się firma MARTIN GmbH.

Pytanie 18

Czy Zamawiający współpracuje z firmą, która obsługuje system MICC i może określić zakres remontu tego systemu ?

Odpowiedź:

Zamawiający bezpośrednio nie współpracuje w tym zakresie z firmą MARTIN GmbH. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu ewentualnego podjęcia współpracy z wyspecjalizowaną firmą gwarantującą prawidłowe wykonanie prac w tym zakresie.

Pytanie 19

Czy Zamawiający posiada aktualne pomiary drgań urządzeń wirujących, które pozwolą na określenie urządzeń wymagających remontu, a które przeglądu remontowego?

Odpowiedź:

Przeprowadzenie pomiarów oraz określenie zakresu napraw lub remontu leży w zakresie wyłonionego w postępowaniu Wykonawcy. Patrz: odpowiedź na Pytanie 4.

Pytanie 20

Prosimy o informację czy remont układu SNCR będzie wymagał remontu?

Odpowiedź:

Patrz: odpowiedź na Pytanie 4.

Pytanie 21

Czy Zamawiający przewiduje demontaż palników ze ścian kotła czy tylko sprawdzenie działania „na zimno”?

Odpowiedź:

Patrz: odpowiedź na Pytanie 4.

Sprawdzenie prawidłowości działania palników musi odbyć się przed i po uruchomieniu kotła tj. na zimno i na gorąco, potwierdzone w czasie rozruchu technologicznego.

Pytanie 22

Czy smary, oleje konieczne do wymiany w przekładniach i urządzeniach są w dostawie po stronie Zamawiającego czy Zleceniobiorcy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ Wykonawca wyłoniony w postępowaniu ma obowiązek zapewnienia materiałów, w tym smarów o parametrach określonych w DTR. Dostawa leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 23

SIWZ nie określa jaką dokumentację trzeba wykonać podczas remontu i na jego zakończenie. Prosimy o przekazanie wytycznych, jaki rodzaj dokumentacji jest wymagany przez Zamawiającego od Wykonawcy. Czy trzeba dokumentację sporządzić na formularzach Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa wzoru dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu realizacji zamówienia przedstawić Raport z wykonanych prac, który w formie opisowej w pełny sposób odzwierciedli wykonane prace. Jego zawartość Zamawiający pozostawia decyzji Wykonawcy. Zdaniem Zamawiającego w Raporcie powinna znaleźć się dokumentacja fotograficzna, sprawozdania, protokoły z przeglądów poszczególnych urządzeń, wnioski, zalecenia i inne dokumenty, które zdaniem Wykonawcy potwierdzą prawidłowe wykonanie wszystkich wykonanych prac. Ponadto Wykonawca, zgodnie z § 2 pkt 2. Projektu Umowy w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek uczestniczyć w codziennych naradach, gdzie ma możliwość przekazania informacji z prac wykonanych w poprzednim dniu, prac planowanych do wykonania w kolejnym dniu oraz wypracowania decyzji wymagających uzgodnień z Zamawiającym.

Pytanie 24

Urządzenia pracujące w spalarni opadów mogą być jeszcze pod nadzorem gwarancyjnym dostawcy. Prosimy o przekazanie informacji, czy Zamawiający przewiduje udział w remoncie przedstawicieli firm dostarczających urządzenia lub technologie ? Jeżeli tak to prosimy wskazanie, których firm to dotyczy oraz kto pokrywa koszty udziału przedstawicieli tych firm?

Odpowiedź:

Upłynął okres gwarancyjny ZTUOK. Zamawiający nie wymaga udziału w remoncie przedstawicieli firm, które dostarczały urządzenia lub technologie na etapie budowy. Wykonawca samodzielnie decyduje o podjęciu takiej współpracy ponosząc koszty z tym związane.

Pytanie 25

Czy prace remontowe przewidują odcinkowe wymiany rur ekranowych lub rur przegrzewaczy?

Odpowiedź:

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu po przeprowadzeniu przeglądu oraz na podstawie zaleceń podanych w odpowiedzi na Pytanie 3, określi zakres niezbędnych prac. Jeśli prace te będą konieczne należy je wykonać, uwzględniając zapisy Projektu Umowy § 3. Zaproponowany zakres wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Pytanie 26

Czy prace spawalnicze przewidują naprawy połączeń i powierzchni pokrytych Inconelem ?

Odpowiedź:

Patrz: odpowiedź na Pytanie 25.

Pytanie 27

Wykonawca wnosi o ograniczenie łącznego limitu kar do 100% wysokości wynagrodzenia netto Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 28

Wykonawca wnosi o wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści, strat pośrednich i następczych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29

Wykonawca wnosi o ograniczenie całkowitej odpowiedzialności odszkodowawczej do maks. 100% wysokości wynagrodzenia netto Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 30

Prosimy o zmianę terminu płatności kar umownych wskazany w par. 12 ust. 4 na 30 dni od daty doręczenia stosowanego wezwania wykonawcy, tj. odpowiadać terminowi zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31

Czy Zamawiający przewiduje budowę rusztowań w komorze paleniskowej kotła?

Odpowiedź:

Jest to zadanie Wykonawcy. Patrz: odpowiedź na Pytanie 4.

Pytanie 32

Czy naprawy obmurza obejmują obszary palników, wżerników i kamer?

Odpowiedź:

Patrz: odpowiedź na Pytanie 4.

Pytanie 33

Istniejące obmurze jest wykonane według technologii firmy J+G Refractories. Czy Zamawiający dopuszcza technologie innych firm?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na Pytanie 4 i 5.

Pytanie 34

Zapytaniem ofertowym jest objęty system SNCR. Czy cały system podlega remontowi począwszy od stacji rozładunku amoniaku poprzez wszystkie systemy aż do wtrysku do komory spalania?

Odpowiedź:

Tak. Cały system podlega przeglądowi.

Pytanie 35

Czy w zakresie kotła pomocniczego jest również konieczność wykonania przeglądu i ewentualnej naprawy całego system (układu) zasilania olejem opałowym?

Odpowiedź:

Patrz: odpowiedź na Pytanie 4.

Pytanie 36

W dokumentacji nie ma wyspecyfikowanych rodzajów i danych katalogowych łożysk oraz uszczelnień. Czy takie informacje będą udostępnione przez Zamawiającego przed otwarciem urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający załącza „Wykaz części zamiennych i szybkozużywających się” przekazany przez Konsorcjum po zakończeniu budowy ZTUOK. Wykaz ma charakter informacyjny i nie jest równoznaczny z częściami zgromadzonymi w magazynie Zamawiającego.

Dokumentacja dostępna pod adresem

<https://drive.google.com/open?id=1GqOyo-QKQ3WLj1RSQ17YtHmZO7-LbolQ>

Pytanie 37

W przekazanej dokumentacji nie ma pełnej dokumentacji DTR. Czy taka dokumentacja jest do wglądu u Zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak, dokumentacja jest do wglądu u Zamawiającego.

Pytanie 38

Urządzenia podlegające pod nadzór UDT mogą wymagać ustaleń z właściwymi jednostkami UDT. Czy koszt tych ustaleń będzie ponosił Zamawiający czy jest to po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź:

W każdym przypadku, gdzie wymagany jest odbiór/udział UDT należy go wykonać. Zgodnie z zapisem projektu umowy § 3 „Przy naprawach wymagających nadzoru Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) lub Urzędu Miar, Wykonawca we własnym zakresie zapewni udział przedstawiciela UDT lub Urzędu Miar, a Zamawiający pokryje związane z tym koszty”.

Pytanie 39

Czy Zamawiający przewiduje wymianę bijaków strzepywaczy i ew. w jakim zakresie? Czy tylko w takiej ilości jaka jest na magazynie?

Odpowiedź:

Wymianie podlegać powinny wszystkie zidentyfikowane podczas przeglądu uszkodzone bijaki strzepywaczy. Zapewnienie materiałów i części zamiennych zgodnie z SIWZ Część II pkt. 4 ppkt. 4.4.

Pytanie 40

SIWZ we wszystkich zagadnieniach mówi o naprawie i wymianie zużytych elementów stwierdzonych w czasie eksploatacji. W zapytaniu ofertowym lista stwierdzonych usterek nie jest udostępniona. Czy Wykonawcy otrzymają taką listę w celu sporządzenia dokładnej wyceny niezbędnych prac i zakupu części?

Odpowiedź:

Patrz: odpowiedź na Pytanie 3.

Pytanie 41

W SIWZ str. 26 pkt. 20.1 jest informacja, że „W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, pod którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.” Prosimy o informację czy chodzi o adres skrzynki ePUAP opisany w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal str. 32, ? który automatycznie się podstawia po wpisaniu i wybraniu danych Zamawiającego? Czy jest to inny adres skrzynki ePUAP i gdzie należy go umieścić?

Odpowiedź:

Wykonawcy składający oferty za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortal, muszą posiadać na platformie konto firmy. Bez niego nie złożą oferty przez miniPortal. Konto na platformie ePUAP wymagane jest do przesłania oferty Zamawiającemu, a następnie dalszej komunikacji w postępowaniu.

W formularzu oferty należy podać adres skrzynki ePUAP Wykonawcy, pod którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Pytanie 42

Pytania do umowy dla zadania nr I, II, III. W paragrafie 8 sugerujemy usunąć w całości ust. 8. Uprawnienie do potrącania należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia wynika z przepisów Kodeksu cywilnego regulujących instytucje potrącenia. Natomiast odnośny zapis niesie ryzyko uznania, iż Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo godzi się na pomniejszanie płatności o kary umowne.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 43

Pytania do umowy dla zadania nr I, II, III. W par. 10 ust. 4 proponujemy dopisać kolejne zdanie wg następującego brzmienia: „W żadnym wypadku wydłużony okres gwarancji nie będzie dłuższy niż 12 miesięcy ponad okres gwarancji wskazany w ust. 1 powyżej”.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 44

Pytania do umowy dla zadania nr I, II, III. Proponuję dopisać na końcu par. 12 ust. 3 następujący fragment: „z wyłączeniem kar, których podstawą naliczenia jest to samo zdarzenie”.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 45

Pytania do umowy dla zadania nr I, II, III. Termin płatności kar umownych wskazany w par. 12 ust. 4 powinien wynosić minimum 30 dni od daty doręczenia stosownego wezwania/noty Wykonawcy, tj. odpowiadać terminowi zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający nie powinien arbitralnie ustalać terminu płatności kar umownych, gdyż kłóci się to z zasadą równości stron kontraktu.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 46

Pytania do umowy dla zadania nr I, II, III. Wnioskujemy o dodanie ust. 7 w par. 12 wg następującego brzmienia: „Całkowity limit odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego ze wszystkich tytułów wynikających w związku lub na skutek wykonania, niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a także czynu niedozwolonego nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia netto wskazanego w § 8 ust. 1 umowy. Strony wyłączają wzajemną odpowiedzialność wobec siebie z tytułu utraconych korzyści oraz szkód pośrednich. Całkowity limit kar umownych, jakie strony mogą sobie naliczyć na podstawie umowy, ze wszystkich tytułów określonych w umowie, nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia netto wskazanego w § 8 ust. 1 umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 47

Pytania do umowy dla zadania nr I. Wnoskujemy o dopisanie w par. 14 ust. 2 pkt 2 na końcu następujący zwrot „z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej”. W przeciwnym wypadku zapisy pkt 1 i 2 tego ustępu pozostawać będą w wzajemnej sprzeczności.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 48

Pytania do umowy dla zadania nr I, II, III. Wnoskujemy, aby odstąpienie od umowy wskazane w par 16 ust. 2 Umowy było poprzedzone wyznaczeniem wykonawcy odpowiedniego, dodatkowego terminu na piśmie.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 49

Pytania do umowy dla zadania nr I, II, III. Proponujemy zmienić par. 16 ust. 3 następująco: „Wszelkie spory mogące wyniknąć z zawarcia i wykonania umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego powoda”.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 50

Pytania do umowy dla zadania nr I, II, III. W umowie brak jest zapisów uwzględniających regulacje wynikające z RODO. Dlatego też proponujemy podpisać osobne porozumienie w tym zakresie.

Odpowiedź:

Regulacje wynikające z RODO zawarte są w SIWZ Część XVIII Przetwarzanie danych osobowych

Pytanie 51

Pytania do umowy dla zadania nr II, III. W par. 14 ust. I i II jest zła numeracja podpunktów – numery się powtarzają.

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia omyłki pisarskie w projekcie umowy, o których mowa powyżej.

Pytanie 52

Pytanie do umowy dla zadania nr III. Wnoskujemy o dopisanie w par. 14 ust. II pkt 2 na końcu następujący zwrot „z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej”. W przeciwnym wypadku zapisy pkt 1 i 2 tego ustępu pozostawać będą w wzajemnej sprzeczności. Punkt 3 tego ustępu jest błędnie oznaczony jako pkt 1

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 53

Jak ma wyglądać sprawdzenie układu AKPiA wraz z przeglądem zabezpieczeń technologicznych?

Odpowiedź:

Przegląd zabezpieczeń technologicznych polega na sprawdzeniu aparatury kontrolno-pomiarowej oraz sygnałów wchodzących w skład zabezpieczenia kotła, pozwalających na jego prawidłową pracę w tym m.in. przyciski bezpieczeństwa, droga spalin, poziomy wody w walczaku, ciśnienie pary nasyconej w walczaku, ciśnienie i temperatura gazów spalinowych w kotle i inne zabezpieczenia zgodne z przekazaną dokumentacją.

Pytanie 54

Co wchodzi z zakres przeglądu rozdzielni 6kV?

Odpowiedź:

Przeglądu należy dokonać zgodnie z przekazaną Wykonawcy DTR oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 55

Co wchodzi w zakres agregatów prądotwórczych?

Odpowiedź:

Przeglądu należy dokonać zgodnie z przekazaną Wykonawcy DTR oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 56

Sprawdzenie i weryfikacja nastaw zabezpieczeń – sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową?

Odpowiedź:

Przeglądu należy dokonać zgodnie z przekazaną Wykonawcy DTR oraz obowiązującymi przepisami prawa

Pytanie 57

SN w zakresie przyłączenia zasilania i wyprowadzenia energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej 110kV

Odpowiedź:

Przeglądu należy dokonać zgodnie z przekazaną Wykonawcy DTR oraz obowiązującymi przepisami prawa

Pytanie 58

Jakie badania dla baterii akumulatorowej 220V DC?

Odpowiedź:

Przeglądu należy dokonać zgodnie z przekazaną Wykonawcy DTR oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 59

Część III B pkt b.3. GPO (rozdzielnia WN, SN i NN). Proszę o dostanie informacji na temat:

- wyłącznika 110 kV, - ilość wyłączników, producent, DTR-ka
- siatki uziemiającej - szkic siatki uziemiającej lub stary protokół z jej badania
- informacji na temat rozdzielni 220VDC – parametry rozdzielni i baterii akumulatorów, DTR-ka
- transformator WN – DTR-ka zawierająca również przełącznik zaczełów

Odpowiedź:

Zamawiający udostępniła dokumentację dotyczącą GPO. Dokumentacja dostępna pod adresem <https://drive.google.com/open?id=1sSf3DwwZM3RXcUox3aOyJy1PS-mj6i7->

Pytanie 60

Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 1 pkt. 2 p. pkt. b. Jaki % naprawy obmurza w kotle Martin w 2020 roku wymaga Zamawiający w podziale na naprawę części prefabrykowanej i naprawę części odlewanej?

Czy Zamawiający może określić, w metrach kwadratowych, w % całości, wielkość powierzchni wymurówki kotła jaka jest przewidziana do wymiany w roku 2020 i w 2021 roku?

Odpowiedź:

Patrz: odpowiedź na Pytanie 3.

Pytanie 61

Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 1 pkt. 2 p. pkt. c. Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia przeglądu wg DTR producenta palników rozruchowo – wspomagających olejowych?

Odpowiedź:

Tak. Przeglądu należy dokonać zgodnie z przekazaną Wykonawcy DTR oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 62

Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 1 pkt. 2 p. pkt. c. Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia przeglądu wg DTR producenta palników rozruchowo – wspomagających olejowych przez autoryzowany serwis producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przeglądu przez autoryzowany serwis producenta, Wykonawca samodzielnie decyduje o podjęciu takiej współpracy ponosząc koszty z tym związane. Wykonawcy ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie napraw i remontu. Patrz: odpowiedź na Pytanie 21,61.

Pytanie 63

Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 1 pkt. 2 p. pkt. c. Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia dodatkowego zakresu prac w postaci procesu optymalizacji pracy palników rozruchowo – wspomagających olejowych przez autoryzowany serwis producenta? Proces optymalizacji pracy palników może być przeprowadzony przez autoryzowany serwis producenta w warunkach znamionowych parametrów pracy kotła.

Odpowiedź:

Patrz: odpowiedź na Pytanie 3 i 61.

Pytanie 64

Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 1 pkt. 2 p. pkt. d. Czy Zamawiający wymaga wymiany łożysk w maszynach wirujących w 2020 lub 2021 roku jeżeli były one wymienione w poprzednim okresie remontowym?

Odpowiedź:

Bezwzględnie należy dokonać wymiany łożysk, których czas eksploatacji wynosi 5 lat. Jeśli łożyska pracują krócej niż 5 lat i zostały wymienione podczas poprzednich remontów, a wyniki badań przeprowadzone przez wyłonionego Wykonawcę potwierdzą ich prawidłowe działanie, wówczas w uzgodnieniu z Zamawiającym można odstąpić od wymiany danego łożyska.

Pytanie 65

Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 1 pkt. 2 p. pkt. d. Czy Zamawiający wymaga wymiany łożysk w maszynach wirujących w 2020 lub 2021 roku jeżeli wyniki pomiarów drgań i wibracji wskazują na brak takiej potrzeby? Jeżeli tak to czy Zamawiający jest w stanie udostępnić wyniki tych pomiarów?

Odpowiedź:

Wykonanie pomiarów drgań jest zadaniem wyłonionego w drodze przetargu Wykonawcy. Dalej jak w odpowiedzi na Pytanie 64.

Pytanie 66

Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 1 pkt. 2 p. pkt. f. Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia badania grubości rur ekranowych, podgrzewaczy lub przegrzewaczy części ciśnieniowej kotła? Jeżeli tak, to ile punktów pomiarowych należy przyjąć do wyceny (siatka pomiarowa i rejony)?

Odpowiedź:

TAK, należy wykonać badania grubości ścian po ich oczyszczeniu i zidentyfikowaniu najbardziej narażonych miejsc.

Pytanie 67

Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 1 pkt. 2 p. pkt. f. Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia rewizji walczaka? Jeżeli tak, to czy wymaga jej przy udziale UDT, czy tylko Użytkownika ?

Odpowiedź:

Tak. Przegląd i remont obejmuje wszystkie elementy instalacji. W każdym przypadku, gdzie wymagany jest odbiór/udział UDT należy go wykonać. Zgodnie z zapisem projektu umowy § 3 ust. 1.

Pytanie 68

Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 1 pkt. 2 p. pkt. g. Czy Zamawiający wymaga wymiany łożysk w maszynach wirujących i uszczelnień na pompach w 2020 lub 2021 roku jeżeli wyniki pomiarów drgań i wibracji maszyn wirujących oraz przeglądy uszczelnień na pompach wskazują na brak takiej potrzeby? Jeżeli tak to czy Zamawiający jest w stanie udostępnić wyniki tych pomiarów?

Odpowiedź:

Patrz: odpowiedź na Pytanie 64 i 65

Pytanie 69

Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 1 pkt. 2 p. pkt. o. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem przegląd zabezpieczeń technologicznych?

Odpowiedź:

Patrz: odpowiedź na Pytanie 53.

Pytanie 70

Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 2 pkt. 1 p. pkt. 10. Jakie środki chemiczne lub materiały mineralne dopuszcza Zamawiający do czyszczenia części ciśnieniowej kotła?

Odpowiedź:

Wskazany § 2 pkt. 1 p. pkt. 10 dotyczy czyszczenia obiektu po wykonanym remoncie (sprzątanie) oraz zagospodarowania odpadów.

Pytanie 71

Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 2 pkt. 1 p. pkt. 10). Czyszczenie kotła jest realizowane w 2 etapach. Pierwszy etap zakłada usunięcie wszystkich wieloskładnikowych frakcji lotnych i popiołów, które osadzają się w postaci nawisów i narostów na wewnętrznych powierzchniach instalacji kotła w procesie spalania odpadów komunalnych. Drugi etap czyszczenia kotła polega na strumieniowym czyszczeniu kotła przez Wykonawcę remontu. Czy Zamawiający jest Wytwórcą odpadu w pierwszym etapie czyszczenia kotła w myśl obowiązującej ustawy o odpadach?

Czy Zamawiający jako właściciel kotła dokona we własnym zakresie czyszczenia kotła w pierwszym etapie?

Czy Zamawiający jako właściciel kotła dokona we własnym zakresie wyprowadzenia z instalacji i zmagazynowania odpadu z pierwszego etapu czyszczenia kotła?

Czy Zamawiający jako właściciel kotła dokona we własnym zakresie zutylizowania odpadu niebezpiecznego powstałego w pierwszym etapie czyszczenia kotła?

Czy protokolarne przekazanie do remontu postojowego (PPRP) nastąpi po wykonaniu pierwszego etapu czyszczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający jest Wytwórcą odpadu procesowego w pierwszym etapie czyszczenia kotła w myśl obowiązującej ustawy o odpadach.

Czyszczenie kotła w pierwszym etapie w postaci nawisów i narostów na wewnętrznych powierzchniach instalacji należy do obowiązków Wykonawcy.

Zamawiający dokona we własnym zakresie zutylizowania odpadu niebezpiecznego powstałego w pierwszym etapie czyszczenia kotła.

SIWZ 5.1.1 - Protokolarne przekazanie do remontu postojowego (PPRP) następuje po zakończeniu procesu wygaszania i wychłodzenia kotła umożliwiającemu wejście do kotła i rozpoczęcie prac tj. m.in. czyszczenia kotła.

Pytanie 72

Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 2 pkt. 1 p. pkt. 10).

**Czy Zamawiający dokona we własnym zakresie wyprowadzenia z instalacji i zmagazynowania odpadu innego niż niebezpieczny z procesu strumieniowego czyszczenia kotła w postaci materiału ściernego wymieszanego z popiołami?
Czy Wytwórcą tego odpadu jest Wykonawca, który będzie zobowiązany do zutylizowania tego odpadu.**

Odpowiedź:

Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w procesie czyszczenia kotła (II etap).

Wyprowadzenie z instalacji i zmagazynowanie odpadu innego niż niebezpieczny z procesu strumieniowego czyszczenia kotła przy użyciu materiału ściernego wymieszanego z popiołami należy do obowiązków Wykonawcy.

Pytanie 73

Pytanie do umowy dla zadania nr I. Czy Zlecający do czasu przekazania obiektu firmie wykonującej remont planuje usunąć odpady z bunkra odpadów w celu bezpiecznego wykonywania prac w rejonie bunkra?

Odpowiedź:

Zamawiający planuje usunąć odpady z bunkra w zakresie jakim będzie to możliwe.

Pytanie 74

Pytanie do umowy dla zadania nr I. Jeżeli z jakiegoś powodu nie będzie to możliwe, to w jaki sposób Zamawiający dokona zabezpieczenia p.poż obszaru bunkra odpadów?

Odpowiedź:

Służby ppoż. Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonają zabezpieczeń bunkra w przypadku jakichkolwiek prac w tym rejonie.

Pytanie 75

Pytanie do umowy dla zadania nr I. Czy Zamawiający podczas okresu remontowego planuje dostarczać odpady komunalne do bunkra odpadów?

Odpowiedź:

Odpady komunalne podczas remontu będą dostarczane na plac magazynowy nr 18 do instalacji belowania i tam będą składowane. Jednakże Zamawiający nie wyklucza, że w awaryjnych sytuacjach odpady komunalne trafią do bunkra.

Pytanie 76

**Pytanie do umowy dla zadania nr II. Projekt umowy § 1 pkt. 2 p. pkt. b).
Czy Zamawiający wymaga wymiany łożysk w maszynach wirujących w 2020 lub 2021 roku jeżeli były one wymienione w poprzednim okresie remontowym?**

Odpowiedź:

Patrz: odpowiedź na Pytanie 64.

Pytanie 77

**Pytanie do umowy dla zadania nr II. Projekt umowy § 1 pkt. 2 p. pkt. b).
Czy Zamawiający wymaga wymiany łożysk w maszynach wirujących w 2020 lub 2021 roku jeżeli wyniki pomiarów drgań i wibracji wskazują na brak takiej potrzeby?**

Odpowiedź:

Patrz: odpowiedź na Pytanie 65.

Pytanie 78

**Pytanie do umowy dla zadania nr II. Projekt umowy § 1 pkt. 2 p. pkt. c).
Czy Zamawiający wymaga wymiany łożysk w maszynach wirujących i uszczelnień na pompach w 2020 lub 2021 roku jeżeli były one wymienione w poprzednim okresie remontowym?**

Odpowiedź:

Patrz: odpowiedź na Pytanie 68.

Pytanie 79

**Pytanie do umowy dla zadania nr II. Projekt umowy § 1 pkt. 2 p. pkt. c).
Czy Zamawiający wymaga wymiany łożysk w maszynach wirujących i uszczelnień na pompach w 2020 lub 2021 roku jeżeli wyniki pomiarów drgań i wibracji maszyn wirujących oraz przeglądy uszczelnień na pompach wskazują na brak takiej potrzeby?**

Odpowiedź:

Patrz: odpowiedź na Pytanie 68.

Pytanie 80

**Pytanie do umowy dla zadania nr II. Projekt umowy § 1 pkt. 2 p. pkt. e).
Czy Zamawiający wymaga wymiany łożysk w maszynach wirujących i uszczelnień na pompach w 2020 lub 2021 roku jeżeli były one wymienione w poprzednim okresie remontowym?**

Odpowiedź:

Patrz: odpowiedź na Pytanie 68.

Pytanie 81

Pytanie do umowy dla zadania nr II. Projekt umowy § 1 pkt. 2 p. pkt. e).

Czy Zamawiający wymaga wymiany łożysk w maszynach wirujących i uszczelnień na pompach w 2020 lub 2021 roku jeżeli wyniki pomiarów drgań i wibracji maszyn wirujących oraz przeglądy uszczelnień na pompach wskazują na brak takiej potrzeby?

Odpowiedź:

Patrz: odpowiedź na Pytanie 68.

Pytanie 82

Pytanie do umowy dla zadania nr II. Projekt umowy § 2 pkt. 1 p. pkt. 10).

Czyszczenie instalacji transportu popiołu po oczyszczaniu spalin jest realizowane w 2 etapach. Pierwszy etap zakłada mechaniczne wyprowadzenie odpadów niebezpiecznych w postaci zalegających popiołów.

Drugi etap zakłada ręczne wyprowadzenie wszystkich odpadów niebezpiecznych znajdujących się w instalacjach transportu popiołu po oczyszczaniu spalin, zalegających np. w przenośnikach ślimakowych, rurociągach przesyłowych oraz rozdrabniaczu rotacyjnym po ich wcześniejszym rozkręceniu. Zarówno w pierwszym jak i drugim etapie czyszczenia instalacji transportu popiołu Wytwórcą niebezpiecznych odpadów jest Zamawiający, a nie Wykonawca remontu.

Czy Zamawiający jako Wytwórca odpadu niebezpiecznego dokona we własnym zakresie wyprowadzenia z instalacji odpadu z pierwszego etapu czyszczenia?

Czy Zamawiający jako Wytwórca odpadu niebezpiecznego dokona we własnym zakresie zutylizowania odpadu niebezpiecznego powstałego w pierwszym etapie czyszczenia?

Czy Zamawiający jako Wytwórca odpadu niebezpiecznego dokona we własnym zakresie wyprowadzenia z instalacji odpadu z drugiego etapu czyszczenia?

Czy Zamawiający jako Wytwórca odpadu niebezpiecznego dokona we własnym zakresie zutylizowania odpadu niebezpiecznego powstałego w drugim etapie czyszczenia?

Czy protokolarne przekazanie do remontu postojowego (PPRP) nastąpi po wykonaniu drugiego etapu czyszczenia?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytania 71 i 72.

II. Zmiana treści SIWZ

Na skutek wniesionych niżej wymienionych zapytań do treści SIWZ zamawiający działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ.

Pytanie 1

Dotyczy IV Części SIWZ pkt 6 II 1 – kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Zamawiający wymaga m.in. posiadania przez Wykonawcę uprawnień UDT do:

- (1) naprawy kotłów parowych, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych,
- (1) naprawy zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych dla materiałów ciekłych zapalnych, elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych,
- naprawy zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych dla materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych,

Wykonawca posiada ww. uprawnienia UDT, ale w zakresie uprawnień nie ma wyszczególnionych oddzielnie „elementów urządzeń ciśnieniowych”. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że naprawiane elementy urządzeń ciśnieniowych (np. kotły, rurociągi, zbiorniki, itp.) stanowią integralne części składowe urządzeń wyszczególnionych w zakresie uprawnień do napraw „N”. Do tej pory nie były wymagane przez Zamawiających oddzielne uprawnienia do napraw elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu. Tym samym posiadane przez Wykonawcę uprawnienia spełniają wymogi SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ - Część IV.6.II.pkt.1 otrzymuje brzmienie:

Dla części I i II

- **N - do naprawy** kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących.
- **N - do naprawy** dźwigów osobowych, dźwigów towarowych, dźwigów towarowych małych, dźwigów budowlanych, podestów ruchomych, suwnic, żurawi stałych, żurawi samojezdnych, żurawi szynowych, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, wciągników, wciągarek elementów urządzeń dźwignicowych, dźwigników, elementów dźwigów, wózków jezdniowych.

Dla części III

- **N - do naprawy** zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, kotłów parowych, kotłów z organicznymi nośnikami ciepła, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników stałych ciśnieniowych.

Pytanie 2

Wykonanie obowiązku określonego w par. 5 ust. 2 przez Wykonawcę polegającego na zakupie nowych części zamiennych i materiałów po najniższych cenach może okazać się niemożliwe, z tego względu prosimy o usunięcie zapisu "po najniższych cenach" lub zmiana na „ po możliwie najniższych cenach”.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyła się do propozycji zmiany zapisu. Treść § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zapewni zakup Materiałów oraz Części Zamiennych nowych po możliwie najniższych cenach w terminach umożliwiających wykonanie prac remontowych zgodnie z umową oraz rozliczenie dostaw w roku kalendarzowym.”

Pytanie 3

Par. 10 ust. 3 na końcu zdania warto dopisać „chyba że ich usunięcie w tym terminie nie jest możliwe z punktu widzenia technicznego lub technologicznego”.

Odpowiedź:

Treść § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Termin usunięcia wad nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia wady, chyba że ich usunięcie w tym terminie nie jest możliwe z punktu widzenia technicznego lub technologicznego. W takim przypadku strony w odrębnym porozumieniu ustalają termin usunięcia wady.”

Pytanie 4

Pytania do umowy dla zadania nr I, II, III. Wykonanie obowiązku określonego w par. 5 ust. 2 przez Wykonawcę polegającego na zakupie nowych części zamiennych i materiałów po najniższych cenach może okazać się wręcz niewykonalne, z tego względu sugerujemy usunięcie zwrotu „po najniższych cenach”, albo zmodyfikowanie go w sposób następujący: „po możliwie jak najniższych cenach”.

Odpowiedź:

Patrz: odpowiedź na Pytanie 2.

Pytanie 5

Pytania do umowy dla zadania nr I, II, III. W par. 10 ust. 3 proponujemy na końcu zdania dopisać zwrot „chyba że ich usunięcie w tym terminie nie jest możliwe z punktu widzenia technicznego lub technologicznego”. Są pewne usterki, których obiektywnie żaden podmiot nie będzie w stanie usunąć w terminie 7 dni. Dlatego też zapis ten musi być odpowiednio zmieniony.

Odpowiedź:

Patrz: odpowiedź na Pytanie 3.

Pytanie 6

Pytania do umowy dla zadania nr I, II, III. Wnioskujemy, aby kary umowne określone w par. 12 ust. 2 lit a) - e) były liczone za każdy dzień zwłoki, a nie opóźnienia. Na gruncie umowy wykonawca odpowiada jedynie za zawinione przez niego działania. Natomiast termin opóźnienie odnosi się również do niezawinionych działań.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmian w §12 ust. 2 lit a) - e), każdorazowo użyte słowo „opóźnienie” zastępuje się słowem „zwłoka”

Pytanie 7

Pytania do umowy dla zadania nr I, II, III. Par. 12 ust. 6 powinien przewidywać również możliwość dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany §12 ust.6, który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku gdy wysokość poniesionej szkody będzie wyższa niż wysokość kar umownych, Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym”

Pytanie 8

Pytania do umowy dla zadania nr I, II, III. Proponujemy zmienić par. 16 ust. 5 następująco: „Wykonawca Żadna ze Stron bez pisemnej zgody Zamawiającego drugiej Strony nie może dokonywać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zamawiający wyraża zgodę na cesje wierzytelności Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia na instytucje finansowe oraz banki, które finansować będą Wykonawcy realizację Przedmiotu Umowy”.

Odpowiedź:

Zapis § 16 ust. 5 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający na wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na cesję wierzytelności”

Pytanie 9

Pytanie do umowy dla zdania I i II. Prosimy o wyjaśnienie zapisu wymagań podanych w SIWZ część IV Warunki udziału w postępowaniu punkt 6. II. 1 (dla części I i II) dotyczący napraw elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych. Czy Zamawiający miał na myśli wytwarzanie elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych?

Odpowiedź:

Patrz: odpowiedź na Pytanie 1.

Pytanie 10

Pytanie do umowy dla zdania I i II. Czy Zamawiający w SIWZ część IV Warunki udziału w postępowaniu punkt 6. II. 3. (dla części I i II) c.4 str. 15 (dla części I) i 16 (dla części II) podał obecnie obowiązujące zakresy uprawnień UDT?

Sugerujemy o wykreślenie w SIWZ zapisu „EI i MI”, aby zakres wymagań uprawnień UDT dla osób do konserwacji urządzeń transportu bliskiego był zgodny

z załącznikiem nr 1 Dozoru Technicznego z dn. 13-10-2013.

Odpowiedź:

dotychczasowe brzmienie Cz.IV.6.II.3; dla części I i II ppkt. c4, a dla części III ppkt. c5
„minimum jedną osobą(1) posiadającą uprawnienia kategorii EI i MI do konserwacji urządzeń transportu bliskiego”

nowe brzmienie: Cz.IV.6.II.3; dla części I i II ppkt. c4

„minimum jedną osobą (1) posiadającą uprawnienia do obsługi i konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia” (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 Dz.U. 2019 poz. 1008)

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ - część IV.6.II.3. poprzez skreślenie punktu c5 (dla części III).

Pytanie 11

Wnosimy o wykreślenie zapisu SIWZ dla CZĘŚCI III pkt c.5 :

„c.5. minimum jedną osobą (1) posiadającą uprawnienia kategorii E I i M I do konserwacji urządzeń transportu bliskiego”

W zakresie prac części III nie ma konieczności posiadania osób o takich uprawnieniach.

Odpowiedź:

Patrz: odpowiedź na Pytanie 11.

Pytanie 12

W ocenie Wykonawcy w części III postępowania kwota przewidziana na zakup części zamiennych w 2020r. będzie większa od kwoty przewidzianej na zakup części zamiennych w 2021r. ze względu na powiększony zakres remontu w 2020r. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w „Formularzu Cenowym” kwot przewidzianych na zakup części zamiennych w obrębie wyznaczonego limitu?

Odpowiedź:

Zamawiający przychyliła się do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmiany w Formularzu cenowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Zmieniony formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie modernizacji kotła (czyszczenie spalin SH3) w roku 2021, w sytuacji gdyby niemożliwe byłoby uzyskanie niezbędnych zgód producenta kotła i UDT na proponowane zmiany urządzenia (kotła) ?

Pytanie 14

Czy Zamawiający przewiduje sytuację iż zaproponowane rozwiązania modernizacji określone w SIWZ nie będą zaakceptowane przez Zamawiającego?

Pytanie 15

Zgodnie z SIWZ należy wykonać nowe ciągnie transportowe- prosimy o bardziej szczegółowe informacje na ten temat.

Pytanie 16

Jaka ilość i jakie parametry sprężonego powietrza może zostać przeznaczona na potrzeby modernizacji czyszczenia powierzchni kotła od strony spalin?

Pytanie 17

W przypadku braku dostępności sprężonego powietrza prosimy o wskazanie miejsca na zabudowę sprężarki.

Pytanie 18

Prosimy o przekazanie dokumentacji na kieszeń odwadniającą.

Pytanie 19

Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 1 pkt. 3 p. pkt. a, b.
Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenie przetargu do wyboru jednego rozwiązania technologicznego czyszczenia powierzchni kotła od strony spalin dla przegrzewacza pary SH3? Jeżeli tak, to jakie rozwiązanie z dostępnych na rynku technik należy uwzględnić w ofercie tj. parowe, ultradźwiękowe, wybuchowe czy też inne? Ograniczenie przetargu do jednego konkretnego rozwiązania technologicznego pozwoli osiągnąć porównywalność ofert.

Pytanie 20

Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 1 pkt. 3 p. pkt. a, b.
W przypadku pozostania przy konieczności przedstawienia min. dwóch wariantów technologicznych czyszczenia przegrzewacza SH3, prosimy o określenie w jaki sposób Wykonawca ma przedstawić ofertę na więcej niż jeden z wariantów?
Formularz cenowy (Załącznik nr 2) uwzględnia możliwość wprowadzenia tylko jednej kwoty ryczałtowej, czyli wyboru tylko jednego rozwiązania technologicznego.

Pytanie 21

Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 1 pkt. 3 p. pkt. b.
Przy założeniu, że Zamawiający wybierze rozwiązanie parowe, prosimy o podanie informacji czy na parze świeżej za zwężką pomiarową do poboru pary do „zdmuchiwacza” / „zdmuchiwaczy” istnieje króciec o średnicy min. DN50?

Pytanie 22

Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 1 pkt. 3 p. pkt. b.
Czy Zamawiający wymaga jednego „zdmuchiwacza”, czy też większej ilości „zdmuchiwaczy” przy czyszczeniu powierzchni kotła od strony spalin dla przegrzewacza pary SH3?

Pytanie 23

Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 1 pkt. 3 p. pkt. b.

Czy Zamawiający wymaga sterowania lokalnego (bezpośrednio przy kotle) „zdmuchiwaczem” / „zdmuchiwaczami”?

Pytanie 24

Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 1 pkt. 3 p. pkt. b.

Czy Zamawiający wymaga sterowania „zdmuchiwaczem” / „zdmuchiwaczami” z poziomu nastawni centralnej poprzez system DCS?

Jeżeli tak, to czy oferta powinna uwzględniać koszty związane z pracami programistycznymi w istniejącym systemie DCS?

Pytanie 25

Pytanie do umowy dla zadania nr I. Projekt umowy § 1 pkt. 3 p. pkt. c, d, e, f, g. Ze względu na przewidywany krótki okres od momentu podpisania umowy z Wykonawcą remontu do czasu rozpoczęcia remontu może okazać się, że wszystkie wymagane działania i procedury formalne wydłużą się na tyle, że realizacja prac modernizacyjnych nie będzie możliwa w okresie postoju remontowego. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie modernizacji w 2021 roku?

Pytanie 26

Pytanie do umowy dla zadania nr II. Projekt umowy § 1 pkt. 3 p. pkt. a).

Czy Zamawiający przewiduje dodatkową konstrukcję wsporczą do zabudowy rękawa załadowniczego?

Pytanie 27

Pytanie do umowy dla zadania nr II. Projekt umowy § 1 pkt. 3 p. pkt. a).

Czy Zamawiający przewiduje zmianę w konstrukcji nośnej zbiorników znajdujących się przy rękawie załadowniczym?

Pytanie 28

Pytanie do umowy dla zadania nr II. Projekt umowy § 1 pkt. 3 p. pkt. c).

Czy wykonanie nowego ciągną transportowego ma polegać na zamianie obecnego „zużytego” na takie samo tylko nowe?

Pytanie 29

Czy w zakresie Prac modernizacyjnych pkt. 4.5.3.2 ppkt A należy wykonać także projekt wykonawczy i uzyskać jego zatwierdzenie przez Zamawiającego?

Pytanie 30

Czy w zakresie Prac modernizacyjnych pkt. 4.5.3.2 ppkt B należy wykonać wszystkie roboty budowlane, elektryczne i AKP wraz z włączeniem do istniejącego systemu DCS?

Pytania nr 13 do 30 - dotyczące wykonania modernizacji w 2020 roku

W części I - systemu czyszczenia kotła

W części II - systemu odbioru popiołu

W części III - kieszeni odwadniającej

Odpowiedź

Zamawiający na skutek wniesionych zapytań powziął wątpliwość co do brzmienia treści SIWZ w części dotyczącej wykonania usługi modernizacji - wyłącza w związku z tym zakres ten z zakresu przedmiotu zamówienia.

Powyższe pozwoli Zamawiającemu na wyeliminowanie tych wątpliwości, uzyskując przez to gwarant prawidłowego przestrzegania zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a zwłaszcza zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, wynikającej z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

Wątpliwości te dotyczą przyjętych zapisów w zakresie wymogu przedstawienia minimum dwóch wariantów technologicznych (.....) oraz uzyskania akceptacji (...) mogące stanowić sprzeczne reguły postępowania, które mogłyby dawać wykonawcom pola do odgadywania i snucia domysłów co było zamiarem zamawiającego i w jaki sposób miałyby zostać prawidłowo przygotowane oferty gwarantujące zgodną z prawem ich ocenę.

Przedmiotowa modernizacja nie warunkuje wykonania pozostałej części zamówienia zarówno w jej zakresie, jak i terminie dla niej określonej.

W związku z dokonaną zmianą – zmianie ulega treść zapisów w całej dokumentacji przetargowej - w samej treści SIWZ i wszystkich jej załączników – zarówno w zakresie merytorycznym, jak również przyjętych nazw poszczególnych części.

Przyjmując fakt, iż zamówienie udzielane jest w częściach - dla pełnego zobrazowania podajemy nazwy poszczególnych części po dokonanej zmianie.

CZĘŚĆ I - Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z dostawą materiałów i części zamiennych w roku 2020 i 2021 - **część kotłowa**

CZĘŚĆ II - Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z dostawą materiałów i części zamiennych w roku 2020 i 2021 - **urządzenia oczyszczania spalin.**

CZĘŚĆ III - Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z dostawą materiałów i części zamiennych w roku 2020 i 2021 - **urządzenia elektroenergetyczne**

Zważywszy na treść i formę sporządzonego formularza oferty jak i formularza cenowego Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zmieniony formularz ofertowy i formularz cenowy.

UWAGA !

Zamawiający uznał, iż niezbędny jest dodatkowy czas na przygotowanie/wprowadzenie zmian w ofertach, dokonuje więc zmiany terminów przyjętych w postępowaniu i tak:

Termin składania ofert - **nie później niż do dnia 06-03-2020 r. do godziny 9:00.**

Termin otwarcia ofert – **06 -03-2020 r. o godz. 13:00**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. **06-03-2020 r. i kończy z dniem 04-05-2020 r.**

Pozostały zakres zapisów SIWZ pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia i zmiany są integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:
PREZES ZARZĄDU
Henryk Drzewiecki



W/w wyjaśnienia i zmiany podlegają udostępnieniu na stronie Zamawiającego <http://bip.mzgok.konin.pl>

Powyższe zmiany uwzględnione zostały w przesłanym do DZUUE ogłoszeniu o sprostowaniu