



Konin, dn. 18-02-2020 r.

DZ.361-2/2020

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie w latach 2020 i 2021 wraz z dostawą materiałów i części zamiennych**

Działając na podstawie art.38 ust.2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) zamawiający informuje, że wpłynął kolejny wniosek od Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ, na który Zamawiający udziela następujących odpowiedzi oraz dokonuje zmian treści SIWZ.

I. Wyjaśnienie treści SIWZ

Pytanie 1

Pytanie do I i II części postępowania przetargowego. Czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac czyszceniowych przy wykorzystaniu technik alpinistycznych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie prac czyszceniowych przy wykorzystaniu technik alpinistycznych.

Pytanie 2

Pytanie do II części postępowania przetargowego. Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac spawalniczych na filtrach workowych (każdej z 4 sekcji oddzielnie) bez demontażu worków filtracyjnych?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia prac spawalniczych na filtrach workowych bez demontażu worków filtracyjnych.



Pytanie 3

Pytanie do II części postępowania przetargowego. Czy Zamawiający podczas remontu w 2020 roku zamierza wymienić wszystkie worki filtracyjne na nowe tj. 600 szt.?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający podczas remontu w 2020 roku zamierza wymienić wszystkie worki filtracyjne na nowe tj. 600 szt.

Pytanie 4

Pytanie do II części postępowania przetargowego. Czy Zamawiający posiada w magazynie nowe ślimaki do wszystkich przenośników w instalacji IOS? Jeżeli nie, to czy Zamawiający dopuszcza w przypadku takiej potrzeby regenerację ślimaków w warsztacie Wykonawcy ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada w magazynie nowych ślimaków do wszystkich przenośników w instalacji IOS. Zamawiający dopuszcza regenerację ślimaków w warsztacie Wykonawcy.

II. Zmiana treści SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie:

- 1) SIWZ Część II. pkt.4.5.1.1 poprzez dodanie zakresu odzwierciedlonego w podpunktach:
 - p. czyszczenie i odgrzybianie bunkra
 - r. kompleksowy przegląd instalacji ppoż.

- 2) §1 ust. 2 Projekt umowy stanowiącego załącznik nr 5 (część I) poprzez dodanie zakresu odzwierciedlonego w podpunktach:
 - p. czyszczenie i odgrzybianie bunkra
 - r. kompleksowy przegląd instalacji ppoż.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia i zmiany są integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

Henryk Drzewiecki

W/w wyjaśnienia i zmiany podlegają udostępnieniu na stronie Zamawiającego <http://bip.mzggok.konin.pl>