

Konin, dnia 27-04-2020 r.

DZ.361-5/2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Wykonanie edukacyjnych obiektów małej architektury w ramach realizacji projektu pt. „Świat czysty jest piękniejszy!”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, że wpłynął kolejny wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, na który Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w ramach rozwiązań równoważnych materiałów, dopuszcza użycie innego „nośnika” np. stal węglową lub drewno zamiast aluminium i stali nierdzewnej? Byłoby to bowiem sprzeczne z SIWZ (4.3 w dokumentacji SIWZ)

Pytanie nr 2

Czy zamawiający uzna zastosowanie do **wydruków** edukacyjnych, płyty trójwarstwowej składającej z 2 warstw aluminium o grubości 0,2-0,3 i polietylenu grubości 2-3 mm typu dibond/plabond/alubond itp. do produkcji tablic, elementów obrotowych (prostokątne) oraz blatu stołu, jako równoważne do blachy aluminiowej grubości 2-3 mm, którą z definicji należy rozumieć jako litą i która jest wymagana w SIWZ.? Zastosowanie w/w materiałów typu dibond/plabond/alubond itp. znacząco pozwoli obniżyć koszty wykonawstwa jednak nie będzie tak odporne na nieinwazyjne uderzenia jak lite aluminium, a tym bardziej na ogień, co także stanowi wymóg SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 1 i nr 2

Zamawiający dopuścił zastosowanie rozwiązań równoważnych w zakresie obiektów małej architektury. Rozwiązania równoważne w zakresie materiałów, sposobu posadowienia, wymiarów prostokątów montowanych w tablicach informacyjno-edukacyjnych i wiacie, a także innych wymiarów wewnętrznych, pod warunkiem zachowania wymogu odnośnie trwałości stosowanych rozwiązań oraz bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem elementów małej architektury.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, nie pyta zamawiającego czy dopuści taki lub inny materiał/urządzenie, albowiem zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp jest on obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, materiały/urządzenia spełniają wymagania określone przez zamawiającego takie jak: odporność na czynniki atmosferyczne, korodowanie materiału, trwałości, odporności na korozję i uszkodzenia, odporność na nieinwazyjne uderzenia, zarysowania, ogień, czynniki chemiczne i klimatyczne, elastyczność materiału, promieniowanie UV oraz są wodoodporne.

Zgodnie więc z zacytowaną przesłanką ustawową Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne składając ofertę składa dokument potwierdzający, że przyjęte przez niego rozwiązania równoważne potwierdzają spełnienie wszystkich wymogów określonych przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienie staje się integralną częścią SIWZ i jest wiążącą przy składaniu ofert.

PREZES ZARZĄDU

Henryk Drzewiecki

W/w wyjaśnienie podlega udostępnieniu na stronie <http://bip.mzgek.konin.pl>