

Z uwagi na zawodność urządzeń elektroenergetycznych i jednostronne zasilanie Odbiorcy winni liczyć się z możliwością wystąpienia przerw w dostawie energii elektrycznej. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych oraz zachować wymagania obowiązujące w aktualnych przepisach.

Zastosowana aparatura winna posiadać atesty.

Projekt techniczny urządzeń zasilających objętych niniejszymi warunkami przyłączenia podlega sprawdzeniu przed przystąpieniem do realizacji inwestycji w Wydziale Rozwoju i Planowania Energetyki Kaliskiej S.A.

Niniejsze warunki tracą ważność po upływie 2 lat od daty wydania. Unieważnia się warunki przyłączenia wydane przed datą niniejszego pisma.

Dodatkowe informacje i ewentualne szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia można uzyskać w Wydziale Rozwoju i Planowania Energetyki Kaliskiej S.A. oraz w Rejonowym Zakładzie Energetycznym Konin.

k/o:

- adresat,
- EKOLOG Systems – sp. z o.o.
- ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań,
- EK S.A. Wydz. Rozwoju i Planowania

Z up. Dyrektora RZE

Andrzej Bobrowski
Główny Inżynier

.....