



KWZ.POLIŚ.341-4/2011

Konin, dn. 09.03.2012r.

## ZMIANA

### TREŚCI SIWZ NA PROJEKTOWANIE I BUDOWĘ ZAKŁADU TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPSDÓW KOMUNALNYCH W KONINIE

### W RAMACH PROJEKTU PN „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE SUBREGIONU KONIŃSKIEGO”

Działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisu SIWZ w odniesieniu do załącznika , nr 1b – Wykaz Gwarancji i Parametrów Gwarantowanych.

#### Zmiany w SIWZ – Zał. Nr 1b Wykaz Gwarancji i Parametrów Gwarantowanych

Było

#### 2.2 Gwarantowane Parametry Trwałościowe

##### 4/PT Dyspozycyjność instalacji liczona:

- w stosunku do łącznego czasu trwania Ruchu Próbnego (RP) i Prób Eksploatacyjnych (PE),
- w stosunku do rocznego okresu eksploatacji (R)

#### Gwarantowana dyspozycyjność instalacji

Gwarantowany parametr	Jednostka	Wartość minimalna	Deklaracja Wykonawcy
a) Dyspozycyjność w odniesieniu do łącznego czasu prowadzenia Prób – („P” = „RP” + „PE”)	%	<b>WG<sub>4</sub><sup>P</sup> = 95</b>	
b) Dyspozycyjność w odniesieniu rocznego okresu eksploatacji – („R”)	h/rok	<b>WG<sub>4</sub><sup>R</sup> = 7 800</b>	
Warunki badania i oceny – Załącznik 11 do SIWZ „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów			

Gwarantowanych”, tabela 2, poz. 4/PT.

Data i Podpis Wykonawcy: .....

Jest


### 2.2 Gwarantowane Parametry Trwałościowe

4/PT Dyspozycyjność instalacji liczona:

- a) w stosunku do rocznego okresu eksploatacji (R)

#### Gwarantowana dyspozycyjność instalacji

Gwarantowany parametr	Jednostka	Wartość minimalna	Deklaracja Wykonawcy
a) Dyspozycyjność w odniesieniu rocznego okresu eksploatacji – („R”)	h/rok	<b>WG<sub>4</sub><sup>R</sup> = 7 800</b>	
Warunki badania i oceny – Załącznik 11 do SIWZ „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych”, tabela 2, poz. 4/PT.			
Data i Podpis Wykonawcy: .....			

Prezes Zarządu  
  
mgr inż. Jan Skalski