

KWZ.POIS.341-6/2011

Konin, dnia 06.02.2012r.

Wyjaśnienie treści SIWZ na:

**„REKULTYWACJĘ
GMINNYCH SKŁADOWISK ODPADÓW”**

W RAMACH PROJEKTU PN:

**„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE
SUBREGIONU KONIŃSKIEGO”**

Działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. 2010. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 31.01.2012r. i 01.02.2012 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, na który udziela się następującej odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie następującej kwestii:

W celu odgazowania rekultywowanych składowisk na ogół stosuje się warstwę żwiru o granulacji 16/32 mm. W projektach budowlanych dotyczących rekultywacji wyżej wymienionych składowisk takie materiały nie występują. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, jakie materiały należy zastosować do wykonania warstw odgazowujących wszystkich składowisk przewidzianych do rekultywacji w tym zadaniu.

Odpowiedź

Wszystkie niezbędne informacje na temat materiałów dla każdej warstwy rekultywacyjnej znajdują się w projektach budowlanych i specyfikacjach wykonania i odbioru robót.

Pytanie nr 2

Z wizji lokalnej na składowisku Podgór, gm. Kramsk stwierdzono na działce 72/2 zaleganie pod gruntem znacznej ilości odpadów. Co z tymi odpadami? Czy znaczny teren działki 72/2 oprócz zbiornika na odcieki należy wyrównać?

Odpowiedź

Teren składowiska należy przed przystąpieniem do zabiegów rekultywacyjnych uporządkować. Odpady, które uległy niekontrolowanemu przemieszczeniu oraz składowaniu, a które zalegają poza zasięgiem kwatery, należy przemieścić w taki sposób, aby zostały objęte warstwami rekultywacyjnymi.




Pytanie nr 3

Z wizji lokalnej na składowisku Maciejewo, gm. Osiek Mały stwierdzono na działce 14/4 sześć budynków oraz na pozostałych działkach 14/3, 14/2 wagę i zbiornik dezynfekujący. Co z tymi budowlami i urządzeniami? Czy należy je rozebrać?

Odpowiedz

Zamawiający wyjaśnia, iż projekt budowlany obejmuje tylko rekultywację dotyczącą technicznego zamknięcia kwatery, nie obejmuje natomiast rozbiórki pozostałej infrastruktury. W związku z tym nie należy ich rozbierać.

Otrzymują:
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu.

Prezes Zarządu

mgr inż. Jan Skalski

Miejscowy Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi sp. z o.o.
ul. Sulechka 13, 82-510 Korin
tel. 83 248 81 79 fax 83 211 32 78
NIP: 6660970025 REGON 301719892