



**MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z O.O.**

Nr Sprawy: DZ.360-5/2016

Konin, dnia 18-11-2016r.

Wyjaśnienie treści „zaproszenia do złożenia oferty” na:

„Wykonanie instalacji wykrywania i sygnalizacji pożarowej w hali sortowni Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie”

Odpowiadając na wniosek z dnia 17-11-2016 r. o wyjaśnienie treści „zaproszenia do złożenia oferty” Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Proszę o informacje jaka jest maksymalna wysokość montażu czujek dymu oraz po jakiej powierzchni muszą poruszać się podnośniki.

Odpowiedź:

Ponieważ dach jest dwuspadowy z kalenicą na wysokości 11,5 m czujki dymu mogą być umieszczone na wysokości od 9,5 do 10,5 m nad powierzchnią posadzki. Posadzka wykonana jest z gładkiego betonu na całej powierzchni Hali Sortowni.

Pytanie 2

Proszę o informację z jakich danych korzystać przy wycenie materiałów do wykonania zadania.

W opisie opracowania w punkcie 1.4 wpisanych jest 14 szt. ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz 14 szt. sygnalizatorów optyczno-akustycznych wewnętrznych natomiast na załączonych do opracowania rysunkach widnieje odpowiednio 19 szt. ręcznych ostrzegaczy oraz 19 szt. sygnalizatorów?

Odpowiedź:

Należy skorzystać z opisu w poz. 1.4 lub przedmiaru do Projektu - czyli faktyczna liczba elementów wynosi 14 szt. ręcznych ostrzegaczy pożarowych i 14 szt. sygnalizatorów optyczno akustycznych wewnętrznych. Na załączonych rysunkach 2.1 i 2.2 łączna suma tych elementów jest również po 14 szt. Natomiast trzeci rysunek jest tylko skróconą wersją rysunku 2.1 z załączonym podpisem Rzeczoznawcy i widniejących na nim elementów nie należy sumować do dwóch poprzednich rysunków.

Pytanie 3

Czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy - jeżeli tak to proszę o informacje czy Oferent może dokonać zmian w pozycjach KNR przyjętych w opracowaniu ponieważ zastosowane KNR nie zawierają kosztów materiałów tylko robocizny i sprzętu.

Odpowiedź:

Zgodnie z cz. VIII zaproszenia do złożenia oferty podstawą do określenia ceny jest zakres robót, który wynika z dokumentacji projektowej określonej w części II zaproszenia do złożenia oferty.

Przekazany przez Zamawiającego przedmiar robót należy traktować pomocniczo przy ustalaniu ceny oferty (wynagrodzenie ryczałtowe).

Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego. Cena za wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia winna być wskazana przez Wykonawcę w Formularzu oferty – pkt 3 (załącznik nr 1 do zaproszenia). Wynagrodzenie ofertowe ryczałtowe winno obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia określonego dokumentacją projektową, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.

Prezes Zarządu

mgr inż. Jan Skalski

Miejski Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi sp. z o.o.
ul. Sulańska 13, 62-510 Konin
tel. 63 246 81 79 fax: 63 211 32 78
NIP: 6662970029 REGON 301718662